



acqua

Gestione Operativa

Acea Ato5 SpA

ACEA AT05 S.p.A. - FR  
 MON00678834  
 PROT.N.:0003427/2014  
 DEL:31/01/2014 10:14:31  
 Orig.:Uscita

Spett.le  
**S.T.O. dell'AT05**  
 Via Firenze, 53  
 03100 Frosinone  
 0775/835464

Spett.le  
**Meritocrazia Italiana**  
 Via G.Di Basio, 214  
 03043 Cassino (Fr)  
 Fax 0776/301021

**Oggetto: Comune di Cassino (Meritocrazia Italiana) - Petizione per carenza idrica in Via Cappella Morrone rif. vs. nota prot. 0025928/2013 - rif. Vs. prot. n. 923 del 16/12/2013 - rif. nota Meritocrazia Italiana del 28/11/2013.**

A riscontro delle note in oggetto richiamate, relative alla carenza idrica segnalata nel territorio del Comune di Cassino, nella zona di Via Cappella Morrone, si segnala quanto segue.

A fronte dei sopralluoghi eseguiti dalle maestranze della scrivente Società, si è constatato che la problematica lamentata è dovuta alla bassa pressione presente nella zona di Via Capella Morrone, imputabile sostanzialmente alla rete idrica ivi insistente, caratterizzata da condotte fatiscenti e di dimensioni ormai inadeguate rispetto al numero delle utenze alimentate.

Ad ogni buon conto, al fine di sopperire alla diminuzione del flusso idrico nella zona suddetta, la scrivente ha provveduto ad integrare la condotta che alimenta la zona di Via Cappella Morrone con un collegamento tra la condotta insistente nel Comune di Cervaro in Via Risorgimento - condotta proveniente dal serbatoio in località Pastenelle - ed il tratto di condotta che scende da Via Fionda in Via Pacitti e Via Patini.

A fronte del suddetto intervento, ad oggi in località Cappella Morrone è stato ripristinato il regolare flusso idrico.

**Al fine di risolvere definitivamente la problematica lamentata, la scrivente società ha provveduto ad inserire interventi di sostituzione del**



tratti di condotta che alimentano la zona di Via Cappella Morrone nel Piano degli Investimenti 2014, secondo i criteri di priorità e di urgenza già comunicati alla S.T.O. dell'ATO5.

Auspiciando di aver fornito esaustivo riscontro e, nel dichiararci a Vostra disposizione, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile della  
Gestione Tecnico - Operativa  
Ing. Massimo Costa